

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-40

Tid: 2015-03-09, kl 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§ 22 **Investeringsram för energieffektivisering 2015**

Dnr **Beslut**

RJL2015/288 Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

- För ny styranläggning för fastighetstekniska system på Ryhov godkänna en maximal investeringsutgift på 7 miljoner kronor.

Sammanfattning

I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. I budgeten för 2015 har i enlighet med programmet anvisats 20 miljoner kronor. I första hand behöver styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov bytas ut. Regionfastigheter återkommer under året med ytterligare energisparåtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29

Förslag vid sammanträdet

Information från Regionfastigheter på styrelsens sammanträde 17 mars.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-40

Tid: 2015-03-09, kl 13:00-16:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Regionledningskontor
Ekonomi Eva Astliden Milton

Regionstyrelsen

Investeringsram för energieffektivisering 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- för ny styranläggning för fastighetstekniska system på Ryhov godkänna en maximal investeringsutgift på 7 miljoner kronor

Information i ärendet

Bakgrund

I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. I budgeten för 2015 har i enlighet med programmet anvisats 20 miljoner kronor. I första hand behöver styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov bytas ut. Regionfastigheter återkommer under året med ytterligare energisparåtgärder.

Investeringsens omfattning

Styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov behöver bytas ut. Nuvarande anläggning installerades på 80-talet och det finns inte längre reservdelar vilket innebär att anläggning inte är driftsäker.

Ett nytt styrsystem ger möjlighet till en ny styrstrategi för respektive byggnad inom byggnaderna D, E och F. Ett testprojekt har utförts i D3/D4 med positivt resultat.

Totalt är utgiften på 12 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor avser insatser för energibesparing, övrig del avser planerat underhåll.

Ekonomi - besparingseffekt

Investeringsutgiften för energibesparingen är beräknad till 7 miljoner kronor.

Den beräknade besparingen är

Energi	kWh per år	Kostnadsbesparing per år
Värme	1 200 000 kWh	720 000 kr
El	600 000 kWh	600 000 kr
Totalt	1 800 000 kWh	1 320 000 kr

Investeringsutgiftens payofftid är drygt 5 år.

Beslut skickas till

Regionfastigheter

REGIONSLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör