

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 92-107

Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 102 **Investeringsram för dagvattenåtgärder Ryhov**

RJL2015 **Beslut**

/1154 Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

- Godkänna en maximal investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor för dagvattenåtgärder inom Ryhov

Sammanfattning

Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar att vatten från A6-området samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor skada. Förslag föreligger om åtgärder för att minska risken för liknande skador i framtiden omfattande en investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

RegionledningskontorEkonomi
Eva Astliden Milton

Regionstyrelsen

Dagvattenåtgärder, Ryhov

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- godkänna en maximal investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor för dagvattenåtgärder inom Ryhov.

Sammanfattning

Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar att vatten från A6-området samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor skada. Förslag föreligger om åtgärder för att minska risken för liknande skador i framtiden omfattande en investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor.

Information i ärendet

Bakgrund

Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar att vatten från A6-området samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor skada. Pumpar sattes snabbt in men vattennivån var endast någon centimeter ifrån att göra hela Länssjukhuset Ryhov strömlöst.

Efter översvämningarna tillsattes en grupp där representanter från kommun, regionen, vägverket och räddningstjänsten deltog. Gruppen har kommit överens om vilka åtgärder som behöver vidtas för att detta inte ska kunna ske igen.

Redan 2014 genomförde vägverket åtgärder längs E4:an för att förbättra avrinningen. Jönköpings kommun tar även en del av ansvaret och har projekterat åtgärder för vattenavrinning dimensionerade av den här omfattning på regn. De kommer att förbättra dikeskapaciteten mot A6-området samt säkra att vattnet på vägarna inte rinner in på Ryhov.

Regionfastigheter har genomfört en studie av hur vattenavrinningen kan ske kontrollerat, d.v.s. på ytor där skador inte inträffar. Förutsättningen för studien är att alla dagvattensystem är fulla och avledning av vatten måste ske på ytan. Vattnet behöver styras mot att rinna längs Psykiatrivägen. Detta hindrar inläckage dels i huvudblocket men även i ställverket. Vattnet samlas upp på fotbollsplanen som byggs för att fungera som en temporär damm. Området nedanför fotbollsplanen är den lägsta punkten och idag ett instängt område. I detta område behövs en möjlighet för avledning av vatten ifrån Ryhov.

Utbyggnaden vid M4 är också idag en lågpunkt. Detta behöver säkras upp genom att vattnet avleds norr om M4 och sedan leds mot ett idag oanvänt befintligt utlopp.

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 2,3 miljoner kronor.

Beslut skickas till

Regionfastigheter

REGIONSLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör