

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 92-107

Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 106 **Investering inför energieffektivisering 2015**

RJL2015 **Beslut**

/288 Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

- Godkänna investeringar i energisparåtgärder enligt specifikation på sammantaget maximalt 13 miljoner kronor för 2015

Sammanfattning

I budget för 2015 har i enlighet med program för hållbar utveckling anvisats 20 miljoner kronor per år för energisparåtgärder.

Regionstyrelsen har genom beslut 2015-03-17 disponerat 7 miljoner kronor för utbyte av styranläggningen för fastighetstekniska system på Länssjukhuset Ryhov.

Föreligger förslag till energiåtgärder att genomföras under 2015 som sammantaget omfattar 13 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-24

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

RegionledningskontorEkonomi
Eva Astliden Milton

Regionstyrelsen

Investeringar för energieffektivisering 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- godkänna investeringar i energisparåtgärder enligt specifikation på sammantaget maximalt 13 miljoner kronor för 2015.

Sammanfattning

I budget för 2015 har i enlighet med program för hållbar utveckling anvisats 20 miljoner kronor per år för energisparåtgärder. Regionstyrelsen har genom beslut 2015-03-17 disponerat 7 miljoner kronor för utbyte av styranläggningen för fastighetstekniska system på Länssjukhuset Ryhov.

Föreligger förslag till energiåtgärder att genomföras under 2015 som sammantaget omfattar 13 miljoner kronor.

Information i ärendet

Bakgrund

I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. I budgeten för 2015 har i enlighet med programmet anvisats 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att byta ut styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov under 2015. Investeringsutgiften är 7 miljoner kronor vilket innebär att det finns utrymme för ytterligare energiåtgärder på 13 miljoner kronor.

Utgiften för de planerade energisparåtgärderna är 15,55 miljoner kronor. Budgetmässigt disponeras en del av budget för 2016 men utgiften för 2015 kommer inte att överstiga anvisad ram.

Energisparåtgärder

Investering	Utgift (tkr)	Årlig besparing (tkr)	Pay-offtid (år)
Värmepumpsdrift D3/D4. Pilotprojekt för att använda kylmaskiner för värmeproduktion om fjärrvärmens skulle försvinna.	1 800	450	4
Driftoptimering hus 08 och 09 i Eksjö. Utbyte av fläktar, aggregat och utomhusbelysning	3 000	370	8
Driftoptimering av byggnader på Ryhov. Injustering av luftflöden och tryckuppsättning, ombyggnad av ventilationskanalisation, utbyte pumpar.	3 750	485	8
Driftoptimering av byggnader i Värnamo. Återvinning kompressorer hus 6, optimering VÅV, omkoppling markslingor, tryckuppsättningar i ventilationssystem.	3 000	334	9
Byte av ventilationssystem hus P3, nya aggregat i köket, ombyggnad ventilationskanaler.	4 000	602	7
Summa	15 550	2 241	6,9

Beslut skickas till

Regionfastigheter

REGIONSLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör