

Landstingsstyrelsen

Elförsörjning operationsavdelning – Länssjukhuset Ryhov

Bakgrund

Länssjukhuset Ryhov togs i drift 1988 och behov av underhåll och reinvesteringar föreligger inom flera områden.

För operationsavdelningen kommer inom några år att behöva genomföras större ombyggnationer för anpassning till nya standarder för operationsverksamheten. I ett kort perspektiv finns mer akuta behov av standardhöjning som avser elinstallationer. Nuvarande elinstallationer som baseras på över 25 årig standard har allt svårare att möta krav som mer avancerade medicintekniska produkter ställer. Störningar i kraftförsörjning ökar risk för avbrott i försörjningssystem och svårigheter i att manövrera och övervaka för rätt klimat i operationssalar.

I dag föreligger också problem med att få tillgång till reservdelar till nuvarande installationer.

Investeringsutgift

För att höja standarden och minimera risken för störningar föreslås investering i operationssalar 1-19 enligt följande

- installation av nya fördelningscentraler med nätväxlingsautomatik och nya alternativa matningar från ställverk F45 och F4.
- byte av manöverpanel för belysning, ventilation, gaslarm och signaler till elektroniskt styrsystem och en OP- panel i varje sal
- utbyte av belysningsarmaturer.

Utgiften för föreslagna åtgärder är beräknad till 4,7 miljoner kronor vilket ger en årlig kapitalkostnad på 240 000 kr (30 år, 2,9%).

Inom ramen för nya hållbarhetsprogrammet 2013-2016 och anvisade resurser för energibesparande åtgärder kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att modernisera och förbättra utrustning för styr- och övervakning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att inom en maximal utgiftsram på 4,7 miljoner kronor genomföra föreslagen standardhöjning i elförsörjning till operationsavdelningen vid Länsjukhuset Ryhov.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 33-58

Tid: 2013-03-19 09:00-12:25

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 48 *Elförsörjning operationsavdelning – Länssjukhuset*

Dnr *Ryhov*

LJ2013 Föreligger förslag till standardhöjning av elförsörjningen på
/403 operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att inom en maximal utgiftsram på 4,7 miljoner kronor genomföra föreslagen standardhöjning i elförsörjning till operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist